Rzeszów, 2019-02-20

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie, woj. podkarpackie

MT.2372.1.5.2.2019

Pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie **„Budowa strażnicy JRG3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie" etap III i IV:**

1. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zamówienia w tym przetargu poprzez wskazanie który zakres zagospodarowania, instalacji i wyposażenia należy ująć w ofercie. Ze względu na to, że zgodnie ze SWIZ pkt. III Opis przedmiotu zamówienia: „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa", natomiast Zamawiający zamieścił dokumentację dotyczącą całego zakresu zagospodarowania wraz z elektrycznymi sieciami zewnętrznymi i pełnym wyposażeniem budynku strażnicy, dokumentacja przetargowa nie opisuje zakresu przetargu w sposób jednoznaczny.
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż w związku z posiadanym opracowaniem dokumentacji dla całości zadania „Budowa strażnicy JRG3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie" oraz potrzebą realizacji zadania w etapach Zamawiający udostępnił całość posiadanej dokumentacji do wglądu w celu uniknięcia sytuacji pominięcia ważnych elementów, które mogą występować wspólnie dla wszystkich etapów na jednym schemacie bądź rysunku.

2. Zgodnie z rysunkami: Plan zagospodarowania terenu sieci elektroenergetyczne rys. E-6 oraz Schematem sieci elektrycznych zewnętrznych rys E-7.1 do budynku Wspinalni wykonany jest przyłącz elektryczny ale brak jest dokumentacji instalacji elektrycznej budynku Wspinalni; np. instalacji zasilania suszami węży, oświetlenia, instalacji uziemiającej, rozdzielni itp.. Prosimy o uzupełnienie rysunków/schematów.
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż dokumentacja zostanie uzupełniona i udostępniona na stronie zamawiającego.

3. Zgodnie z rysunkiem: Plan zagospodarowania terenu Branża TT rys. TT.03 do budynku Wspinalni wykonany jest przyłącz kanalizacji kablowej TT oraz kamera w budynku Wspinalni. Jaki jest przebieg okablowania/schemat instalacji TT w tym budynku? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż dokumentacja zostanie uzupełniona i udostępniona na stronie zamawiającego.

4. Ile ma być kamer w budynku Wspinalni? - zgodnie z rysunkiem WS.1 Wspinalnia – rzuty przekrój A-A jest jedna kamera na każdym poziomie (Parter, Piętro 1, Piętro 2 i piętro 3 – czyli 4 sztuki) a na rys WS.07 „Wspinalnia widok suszami od góry" są dwie kamery na wysokości 12,50m.
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż na budynku wspinalni należy zamontować jedną zewnętrzną kamerę (obrotową z funkcją zoom) obejmującą plac wewnętrzny JRG nr3.

5. Czy w zakresie oferty należy przyjąć wykonanie wiaty (rys. PZT.12), która jest ujęta w przedmiarze Etapu 3 rozdział 1.7 Wiata?
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż wykonanie wiaty wchodzi w zakres etapu III zadania.

6. W jaki sposób będzie odwadniane zagłębienie w szachcie suszami węży? W dokumentacji brak odprowadzenia wody, która może odciekać z suszonych węży ponadto woda może dostawać się przez otwory w ścianach suszami które nie są zabezpieczone przed ew. wodą opadową (ściany zewnętrzne klatki wspinalni są z siatki).
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż dokumentacja zostanie uzupełniona i udostępniona na stronie zamawiającego.

7. Prosimy o poprawienie w przedmiarze ilości ogrodzenia wys. 6m Piłkochwyt (poz. 26 w przedmiarze Etapu 4). Zgodnie z rysunkiem PZT.10 , Ogrodzenie boiska o wysokości 6,00m Piłkochwyt ma długość 30,0m x 3 + 15,0m x 2 + 5,0m x4 = 140m, a zgodnie z przedmiarem jest to tylko 40m.
   Odpowiedź:
   Zamawiający informuje, iż przywołany zapis przedmiaru robót jest oczywistą omyłką pisarską, jest 40m winno być 140m.